



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

SKUPŠTINA OPŠTINE Bijelo Polje
SLUŽBA SKUPŠTINE
84000 BIJELO POLJE
CRNA GORA

Bijelo Polje, 03. 09. 2026. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Web adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11; PDV: 70/31-00424-6

ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48 ;

505-96494-37; 535-5787-81 ;

03-016/26-645/2



Pisarnica - Služba za zajedničke poslove 3

Primljeno	03. 09. 2026				
Org. jed.	Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
D	02	06/26	447/2		

ODGOVOR NA ODBORNIČKO PITANJE

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje u vezi sa vodosnabdijevanjem Gornjih Nedakusa

Poštovani,

Povodom odborničkog pitanja koje se odnosi na projekat vodosnabdijevanja dijela naselja Nedakusi, a naročito na stanje rezervoara Nedakusi, izgrađenu vodovodnu infrastrukturu i planirano proširenje sistema prema naselju Trumbarine, „Vodovod Bistrica“ d.o.o. Bijelo Polje daje sljedeće pojašnjenje:

Prije svega, potrebno je istaći da Vodovod „Bistrica“ d.o.o. nije bio investitor niti izvođač radova na izgradnji pumpne stanice, potisnog cjevovoda, rezervoara Nedakusi i pripadajuće infrastrukture. Predmetna investicija realizovana je od strane nadležnog organa Opštine Bijelo Polje, dok je Vodovod „Bistrica“ d.o.o. nakon izgradnje sistema preuzeo obaveze i aktivnost iz domena upravljanja i vodosnabdijevanja korisnika.

Posebno naglašavamo da su **projekat izgradnje pumpne stanice, potisnog cjevovoda i rezervoara Nedakusi, kao ključnih elemenata sistema vodosnabdijevanja, izrađeni i realizovani u skladu sa projektovanom tehničkom dokumentacijom i predviđenim projektnim rješenjem.**

U tom smislu, rezervoar Nedakusi je trenutno u funkciji i sa njega se vrši redovno vodosnabdijevanje **78 domaćinstava**. Projektovanim kapacitetom sistema predviđena je mogućnost vodosnabdijevanja ukupno do **120 domaćinstava**, u skladu sa tehničkim uslovima i projektovanim parametrima sistema.

Dakle, nije tačan navod da predmetni rezervoar nije u funkciji, niti da je izgrađena infrastruktura van upotrebe. Naprotiv, sistem je aktivan i predstavlja osnovu za dalje širenje javnog sistema vodosnabdijevanja na području Nedakusa.

Stanje gravitacione vodovodne mreže na području Gornjih Nedakusa

Kada je riječ o gravitacionim vodovodnim mrežama koje prolaze kroz pojedine djelove gornjih Nedakusa, potrebno je napraviti jasnu tehničku razliku između projektovano g sistema pumpne stanice, potisnog cjevovoda i rezervoara Nedakusi, sa jedne strane, i gravitacionih vodovodnih mreža koje su u tom periodu realizovane u koordinaciji sa mjesnim zajednicama, u skladu sa iskazanim potrebama domaćinstava, sa druge strane.

Gravitacione vodovodne mreže na predmetnom području postavljane su prema potrebama lokalnog stanovništva i zatečenom stanju na terenu. U međuvremenu je utvrđeno da se na području gornjih Nedakusa nalazi grupa od približno **15-20 domaćinstava koja već imaju obezbijedeno vodosnabdijevanje putem postojećeg gravitacionog sistema.**

Prilikom pokušaja povezivanja, odnosno prespajanja ovih korisnika na novu vodovodnu mrežu koja se napaja iz sistema pumpne stanice Nedakusi, utvrđeno je da takvo povezivanje, u postojećem stanju mreže, **nije tehnički prihvatljivo niti bezbjedno za funkcionisanje sistema.**

Naime, pritisci koji se u sistemu koji se napaja putem pumpnog postrojenja Nedakusi pojavljuju na predmetnom području iznose **preko 12 bara**, dok su navedena domaćinstva istovremeno priključena na postojeći gravitacioni vodovod.

Njihovim direktnim povezivanjem na novu mrežu bez prethodnog tehničkog razdvajanja zona došlo bi do međusobnog uticaja dva različita sistema vodosnabdijevanja, odnosno do nekontrolisanog protoka i potrošnje preko postojećih priključaka. Takvo stanje bi moglo prouzrokovati poremećaje u radu sistema, oštećenja postojeće vodovodne infrastrukture i, što je posebno važno, **ugroziti stabilnost i kontinuitet vodosnabdijevanja postojećih 78 domaćinstava koja se trenutno uredno snabdijevaju sa rezervoara Nedakusi.**

Iz navedenih razloga, predmetni dio mreže nije moguće jednostavno pustiti u rad njegovim direktnim spajanjem sa postojećim gravitacionim sistemom, bez prethodnog sprovođenja odgovarajućih tehničkih mjera.

Potrebno tehničko rješenje – razdvajanje zona vodosnabdijevanja

Vodovod "Bistrica" d.o.o. smatra da se navedeni problem može kvalitetno i trajno riješiti **izradom odgovarajuće projektne dokumentacije i realizacijom projekta razdvajanja, odnosno formiranja zasebnih zona vodosnabdijevanja.**

Suština takvog tehničkog rješenja jeste da se korisnicima u gornjem dijelu naselja Nedakusi omogući vodosnabdijevanje iz sistema koji se napaja putem pumpne stanice Nedakusi, uz istovremeno fizičko i hidrauličko razdvajanje od postojećeg gravitacionog sistema.

Na taj način bi se omogućilo kontrolisano upravljanje pritiscima i proticajima u mreži, zaštitila postojeća infrastruktura i obezbijedilo stabilno vodosnabdijevanje svih korisnika, bez ugrožavanja postojećeg sistema.

Naglašavamo, dakle, da se problem ne ogleda u tome da je izgrađena vodovodna infrastruktura neupotrebljiva, već u činjenici da **postojeća konfiguracija vodovodnih zona i način povezivanja različitih sistema zahtijevaju dodatno tehničko rješenje, odnosno projektovanje i realizaciju odgovarajućih radova na razdvajanju sistema.**

Planirano proširenje sistema prema naselju Trumbarine

Kada je riječ o naselju **Trumbarine**, Vodovod "Bistrica" d.o.o. posebno želi da istakne da je **planirana izgradnja vodovoda za ovo područje u skorijem vremenskom periodu**, čime bi se omogućilo priključenje približno **30-40 domaćinstava** koja trenutno nemaju obezbijeđeno javno vodosnabdijevanje a koja imaju višegodišnji problem sa vodom.

Prema informacijama kojima Vodovod "Bistrica" d.o.o. raspolaže, za realizaciju ove investicije obezbijeđena su sredstva i očekuje se da realizacija projekta bude sprovedena **do kraja tekuće godine**, u skladu sa dinamikom i procedurama nadležnog organa Opštine Bijelo Polje.

Istovremeno, potrebno je jasno istaći da **podaci o vrijednosti investicije, kao i podaci o tačnom početku realizacije radova, nijesu u nadležnosti Vodovoda "Bistrica" d.o.o.**, već nadležnog organa lokalne uprave, odnosno **Sekretarijata za izgradnju Opštine Bijelo Polje**, kao organa nadležnog za realizaciju predmetne investicije.

Vodovod "Bistrica" d.o.o. će, u okviru svojih nadležnosti, pružiti potrebnu stručnu i tehničku podršku u dijelu koji se odnosi na buduće priključenje korisnika i funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja.

Realizacijom vodovoda prema naselju Trumbarine značajan dio projektovanog kapaciteta rezervoara Nedakusi biće iskorišćen, odnosno stvorili bi se uslovi da se postojeći sistem dodatno optereti novim korisnicima na način koji je predviđen projektnim rješenjem.

Posebno smatramo važnim istaći da je sa aspekta rješavanja pitanja vodosnabdijevanja **prioritetno obezbijediti vodu građanima koji trenutno nemaju nijedan vid organizovanog javnog vodosnabdijevanja**, što je upravo slučaj sa stanovnicima naselja Trumbarine.

Dalje mogućnosti za rješavanje pitanja Gornjih Nedakusa

Nakon stvaranja uslova za vodosnabdijevanje dodatnih domaćinstava na području Trumbarina, ostaje mogućnost da se, kroz izradu odgovarajuće projektne dokumentacije i realizaciju posebne investicije, pristupi rješavanju pitanja vodosnabdijevanja domaćinstava u gornjem dijelu Nedakusa koja se trenutno nalaze u specifičnoj tehničkoj situaciji zbog postojećeg gravitacionog sistema.

I u ovom slučaju optimalno rješenje bi bilo primijeniti princip **formiranja i razdvajanja zona vodosnabdijevanja**, na način da se korisnici koji za to imaju tehničke uslove priključe na sistem koji se napaja iz pumpne stanice Nedakusi.

Na taj način bi se omogućilo racionalno korišćenje postojećeg rezervoarskog kapaciteta, kvalitetnije upravljanje pritiscima u mreži i postepeno obuhvatanje svih domaćinstava koja imaju potrebu za priključenjem na javni sistem vodosnabdijevanja.

Vodovod "Bistrica" d.o.o. ostaje na raspolaganju Skupštini opštine Bijelo Polje, kao i uvaženoj odbornici Kristini Damjanović, za sva dodatna pojašnjenja i informacije iz domena svoje nadležnosti, kao i za pružanje stručne i tehničke podrške u cilju unapređenja i daljeg razvoja sistema javnog vodosnabdijevanja na području opštine Bijelo Polje.

S poštovanjem,

Bijelo Polje, 03.09.2026.god.



D.O.O. Vodovod "Bistrica"

Bijelo Polje

d. direktora,

Esad Mahmutović, dipl. menadžer