



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

OPŠTINA BIJELO POLJE
SKUPŠTINA OPŠTINE—Služba skupštine
Ul. Slobode bb
84000 Bijelo Polje

Bijelo Polje, 16. 04. 2026. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Veb adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11; PDV: 70/31-00424-6

ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48 ;

505-96494-37; 535-5787-81 ;

02-016/26-186/3



PREDMET: ODGOVOR NA ODBORNIČKO PITANJE

Veza: Odborničko pitanje g-dina Radosava Bajčete br. 02-016/26-104/1

Poštovani g-dine Bajčeta,

Pisarnica: Služba za zajedničke poslove

Primijeno:	16	04-2026		
Organizacijska jedinica	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-	016/26-	102/3		

0 - 02-016/26-104/1

Prije svega, svjesni smo da je uredno vodosnabdijevanje osnovni uslov za život i da trenutna situacija predstavlja problem za dio stanovništva naselja Kisle vode. Ipak, kako bi se ovaj složeni problem sagledao objektivno, neophodno je ukazati na nekoliko ključnih činjenica.

Većina potrošača koji se žale na neuredno vodosnabdijevanje boravi u privremenim objektima kompleksa TUP "Brskovo", odnosno području Kisle vode, dok prema dostupnim podacima zemljište na kojem se nalaze pomenuti objekti i dalje pripada pomenutom vlasniku.

Ovi objekti su samoinicijativno priključeni na vodovodnu mrežu koja pripada kompleksu TUP "Brskovo", bez potrebne dokumentacije i suprotno važećim zakonskim propisima i standardima. Zbog toga Vodovod nema zakonski osnov da izvrši njihovo redovno priključenje niti da vrši obračun potrošnje vode, jer za to ne postoje ni tehnički ni pravni uslovi. U postupcima izdavanja uslova jasno je naznačeno da za područje DUP-a Kisle Vode nema postojeće hidrotehničke infrastrukture i da se za sve objekte za koje se izdaju urbanističko - tehnički uslovi propisuje da **ne postoje mogućnosti priključenja na javnu vodovodnu infrastrukturu**.

Dodatni problem predstavlja i konfiguracija terena. Objekti se nalaze na u visokoj zoni, odnosno na visokoj koti, što onemogućava kontinuirano vodosnabdijevanje gravitacionim putem. Ispod ovog naselja nalaze se naselja Potkrajci, Sutivan i Konatari, sa oko 750 uredno registrovanih korisnika. Obezbeđivanje redovnog vodosnabdijevanja za ova domaćinstva prioritet je, jer se radi o zakonitim potrošačima koji su priključke dobili u skladu sa propisima i uredno izmiruju svoje obaveze.

Uprkos tehničkim ograničenjima, ekipe Vodovoda su u pojedinim situacijama intervenisale smanjenjem pritiska prema nižim zonama (gore pomenutim naseljima), kako bi se makar djelimično omogućio pristup vodi stanovnicima pomenutih objekata, posebno u ljetnjem periodu. Ova praksa nije u potpunosti u skladu sa propisima, ali je primjenjivana iz razumijevanja i želje da se pomogne građanima u otežanim uslovima. Napominjemo da je riječ o oko deset objekata evidentiranih u sistemu 20.07.2005.godine, a koji su samo ušli u procedure plaćanja priključka, odnosno prve rate priključka i nikada do kraja nijesu završili obaveze plaćanja priključka i regularnog priključenja jer nijesu postojali tehnički uslovi kontrinuiranog vodosnabdijevanja iz postojeće vodovodne mreže preko koje se vrši vodosnabdijevanje naselja nizvodno, odnosno naselja Potkrajci, Sutivan i Konatari.

